

RD.271.8.1.2021

dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: „Budowa hali targowej w Bratianie –MÓJ RYNEKII”

1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wiązarów kratownicowych w konstrukcji stalowej dachu hali?

Konstrukcja dachu hali targowej będzie widocznym elementem od wewnątrz dlatego zamawiający zaleca stosowanie rygli i płatwi stalowych dachowych, jednocześnie dopuszcza zastosowanie wiązarów kratownicowych wyłącznie w przypadku, w którym wiązary nie pomniejszą wysokości użytkowej hali – pas dolny i górny równoległy.

2. Proszę o informację odnośnie wielkości zewnętrznych wiat sprzedaży oraz proszę o podanie materiału z jakiego mają one zostać wykonane.

Zgodnie z zapisami w PFU: Projektant w porozumieniu z Zamawiającym wykona indywidualny projekt trzech wiat handlowych o łącznej powierzchni zabudowy 112,5 m², co stanowić będzie łącznie 6 stanowisk handlowych, w której 50 % powierzchni handlowej (56,25 m² - 3 stanowiska handlowe) będzie przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych, w tym 16,67 % powierzchni handlowej wiat”

3. Proszę o informację na temat sugerowanego sposobu ogrzewania obiektu.

**Zgodnie z zapisami w PFU: „Źródłem ciepła dla obiektu powinna być nowoczesna kotłownia gazowa wyposażona w jeden stojący kocioł gazowy z palnikiem inwekcyjnym dwustopniowym np. firmy Viessmann lub DeDietrich typu DTG230S przy parametrach nominalnych wody grzewczej 80/60 ° C
Praca kotłowni sterowana będzie za pomocą regulatora pogodowo-czasowego producenta kotła.
Temperatura wody zasilającej będzie regulowana w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.”**

4. Proszę o informację, z jakiego materiału ma być wykonane ogrodzenie terenu?

Przywiduje się wykonanie ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego wraz z podbudową

prefabrykowaną. Grubość panelu min. 3,5mm. Wymiary przęsla: wysokość min. 1,5m. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia z innego materiału zaproponowanego przez projektanta w trakcie przedstawiania koncepcji architektonicznej – projektowej. Należy przewidzieć ogrodzenie z dwóch stron 3 stron działki. Od strony ścieżki rowerowej nie przewiduje się ogrodzenia.