

RD.271.8.1.2021

dotyczy: *Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: „Budowa hali targowej w Bratianie –MÓJ RYNEKII”*

1. Program Funkcjonalno - Użytkowy w pkt. 2.1.2, podpunkt a), wskazuje, że materiałem z którego ma być wykonane pokrycie dachowe jest płyta warstwowa z wypełnieniem PIR o gr, 12 cm, co jest sprzeczne z informacją podaną w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 16/P/2021 w pkt. 2.1, podpunkt h), w której to wskazuje się aby materiałem z którego ma być wykonane pokrycie dachowe była dachówka, blachodachówka lub gont. Proszę o wyjaśnienie wyżej wymienionego zagadnienia.

Odpowiedź:

Należy projektować obiekt zgodnie z zapisami w PFU tj. wykonanie pokrycia dachowego płytą warstwową z wypełnieniem PIR o gr, 12 cm. W przypadku niezgodności PFU lub docelowego projektu budowlanego z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektant posiadający stosowne pełnomocnictwo winien złożyć wniosek o zmianę w części w/w decyzji.