

Mszanowo, 21.04.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.9.2023

Dotyczy postępowania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo”

Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

**Zapytanie**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 19.04.2023 r. proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych powinna być wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym i poprzecznym) a nie szklano – węglowych.

**Odpowiedź na zapytanie**

Siatka zbrojeniowa ma być wykonana z włókien szklanych w kierunku podłużnym, z włókien węglowych w kierunku poprzecznym. Siatkę zbrojeniową należy wykonać zgodnie z wcześniej przesłaną specyfikacją do odpowiedzi z dnia 19.04.2023 roku.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Marcin Buliński**