

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.12.2023

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku”

1. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęły zapytanie dotyczące części I prowadzonego postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi Lekarty)

**Zapytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie konkretnej grubości podbudowy do usunięcia potrzebnej do wyceny pozycji nr 3 d.1 przedmiaru robót branży drogowej do części I zamówienia.

**Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Należy przyjąć grubość zgodną z pozycją, czyli 20-30 cm

**Zapytanie nr 2:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną dotyczącą geosiatki, do której odnosi się pozycja 34 d.3.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2:**

SST dołączono do niniejszych wyjaśnień – załącznik nr 1 do wyjaśnień

**Zapytanie nr 3 :**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wyceny pozycji 58 d.6 należy założyć wykorzystanie tylko starej kostki betonowej (nie należy zakładać kupna nowej kostki betonowej).

**Odpowiedź na zapytanie nr 3:**

Zamawiający potwierdza, należy ułożyć starą kostkę

**Zapytanie nr 4:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną o numerze D-04.02.01 dotyczącej warstwy odsączającej z piasku.

**Odpowiedź na zapytanie nr 4:**

SST dołączono do niniejszych wyjaśnień – załącznik nr 2 do wyjaśnień

**Zapytanie nr 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie grubości humusu potrzebnej do prawidłowej wyceny pozycji 6 d.6 przedmiaru robót.

**Odpowiedź na zapytanie nr 5:**

Zgodnie z SST D-06.01.01, załączona do pierwotnego przetargu.

**Zapytanie nr 6:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną o numerze D-09.01.01 dotyczącej sadzenia nowych drzew.

**Odpowiedź na zapytanie nr 6:**

W specyfikacji technicznej zostały zawarte informacje dotyczące sadzenia drzew. Dokładne wymiary oraz gatunek określa decyzja Starosty Nowomiejskiego OŚ.613.26.2022.AF z dnia 24.06.2022 r.

2. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Jacek Wolski**