

Mszanowo, 28.08.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.18.2023

Dotyczy postępowania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku) II postępowanie”

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęło zapytanie Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania.

**Zapytanie:**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w ofercie powinien skalkulować wykonanie studni połączeniowych wraz z osadnikiem  $h=0,5$  m jak to wynika z rządnych Planu Zagospodarowania Terenu. Powyższa wątpliwość wynika z braku określenia wymagań osadnika w opisie technicznym oraz specyfikacjach technicznych.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający potwierdza, iż należy skalkulować wykonanie studni połączeniowych wraz z osadnikiem  $h=0,5$  m.

2. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Marcin Buliński**