

Mszanowo, 11.03.2024 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
ul.. Podleśna 1
13-300 Mszanowo

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RD.271.1.4.2024

Dotyczy postępowania pn. „Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach”

Część I. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gwiździny wraz z zasileniem obiektu w wodę surową

Część II. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej Gwiździny – Tylice.

Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące **części I** prowadzonego postępowania:

Zapytanie nr 1:

Na PZT brak wrysowanych kabli do lamp na słupach. Zwracamy się o wskazanie czy słupy mają być wyposażone w oprawy solarne, hybrydowe czy elektryczne 230V, oraz podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Na rysunku PZT są wrysowane kable do lamp. Należy zastosować lampy elektryczne, pokryte powłoką antykorozyjną, umiejscowione na stopie fundamentowej F150, oprawa LED, ramię aluminiowe R102.

Zapytanie nr 2:

Z czego należy wykonać izolację dachu z papy jak na rysunku przekroju branży architektonicznej czy też zgodnie z załączonym przedmiarem z membrany?

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Izolację dachu należy wykonać zgodnie z przedmiarem z membrany.

Przewodniczący Komisji Przetargowej