

Mszanowo 06.02.2019 r.

RI.271.1.5.2019. ZP

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie – wykonanie zastępcze*”

Ogłoszenie o zamówieniu **510213-N-2019 z dnia 2019-02-04.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Zadanie II - „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED ”

Pytanie nr 1

„W związku z bardzo dużymi rozbieżnościami pomiędzy udostępnioną dokumentacją projektową na zadanie II – wymiana opraw na oprawy LED, a udostępnionymi przedmiarami robót na ten zakres prac proszę o precyzyjne wyjaśnienie, czy jakkolwiek zakres prac objęty powyższą dokumentacją projektową został już wykonany przez poprzedniego wykonawcę – firmę Strzał-Trans Piotr Strzałkowski, Mleczków, ul. Jana Pawła II 19, 26-652 Zakrzew. Jeżeli tak to proszę o jednoznaczne wskazanie w dokumentacji projektowej pozostałego zakresu prac, który objęty jest niniejszym postępowaniem przetargowym. Z obecnego opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż należy wykonać 100% prac pokazanych na dokumentacji projektowej wymiany opraw na oprawy LED.”

Odpowiedź:

Wykonawca „Strzał-Trans” Piotr Strzałkowski wykonał zakres wymiany lamp na lampy LED poza lampami tzw. „tablicowymi”. Pozostałe do wykonania lampy wraz z okablowaniem mają zapewnić oświetlenie w strefie przy tablicowej 500 lx. Ilości lamp, która została do wykonania w ramach prowadzonego przetargu określona jest w załączonym przedmiarze – (Zadanie Nr 2 – załącznik nr 8).

Pytanie nr 2

„Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również demontaż starej instalacji elektrycznej oświetleniowej i wykonanie nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego ogólnego”

Odpowiedź:

Nie, zakres zamówienia nie obejmuje demontażu starej instalacji elektrycznej i wykonania nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego ogólnego.

Pytanie nr 3

„Czy obecnie jest w budynku instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?”

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pytanie nr 4

„Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?”

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pytanie nr 5

„Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych?”

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pytanie nr 6

„Proszę o przesłanie uaktualnionego przedmiaru robót, który będzie obejmował cały zakres prac do wykonania zgodny z przedmiotem zamówienia. Jednym z wymaganych elementów dokumentacji projektowej jest przedmiar robót, który zgodnie z par 6.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Zamawiający ma obowiązek prawidłowo i precyzyjnie sporządzić opis przedmiotu zamówienia, w tym udostępnić informacje niezbędne dla ustalenia przez wykonawcę zakresu świadczenia leżącego po jego stronie. Opisu przedmiotu zamówienia nie można utożsamiać ze wskazaniem na możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu u zamawiającego. Wizja lokalna może mieć bowiem tylko charakter pomocniczy – jest to ugruntowany pogląd w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z art. 31 ust. 1 p.z.p., zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie z art. 140 p.z.p., zakres zobowiązania określonego w umowie musi być tożsamy z zakresem określonym w ofercie.”

Odpowiedź:

Cały zakres prac do wykonania zastępczego czyli dokończenia prac których nie wykonał poprzedni Wykonawca polegających na zakończeniu wymiany lamp na lampy typu LED został określony w załączonym przedmiarze – (Zadanie Nr 2 – załącznik nr 8).

Pytanie nr 7

„Czy nowe instalacje elektryczne można wykonać natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie nowej instalacji natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych.

Pytanie nr 8

„Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest modernizacja/wymiana jakichkolwiek rozdzielnic elektrycznych?”

Odpowiedź:

Nie zamówienie nie przewiduje modernizacji ani wymiany rozdzielnic elektrycznych

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie** i jest wyznaczony na dzień **19 lutego 2019 roku do godziny 10.00**. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

**Przewodniczący Komisji
Przetargowej**