

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

RD.271.9.1.2022

Dotyczy postępowania: Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową  
ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie

I. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

**Zapytanie nr 1:**

Czy koniecznym jest pozostawienie istniejącego dna i ścian jazu przy obiekcie M1? Czy Zamawiający zezwoli się na wybudowanie nowego, przy zachowaniu przepływu wody?

**Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Dopuszcza się wyburzenia istniejącego dna i ścian jazu, pod warunkiem nie zaburzenia przepływu wód w obrębie jazu oraz uzyskaniu uzgodnień z wodami polskimi oraz właścicielem jazu.

**Zapytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie płyt pomostów w innej technologii niż na belkach sprężonych prefabrykowanych?

**Odpowiedź na zapytanie nr 2:**

Dopuszcza się zmianę technologii płyty mostu. Propozycje wykonawcy będą rozważane indywidualnie.

### **Zapytanie nr 3**

Czy ścianki szczelne stanowiące obudowę wykopu przy podporach mostu M2 mogą zostać usunięte po wykonaniu przyczółków?

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 3:**

Dopuszcza się usunięcie grodziec po wykonaniu przyczółków, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed podmywaniem wykonanych podpór.

## **II.**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godziny 9:45, otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00.

2. Zmienia się treść treści SWZ dotyczące terminu składania ofert i tak:

1) W rozdz. IX pkt 11 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.08.2022 r. do godz. 09:45.”

2) W rozdz. IX pkt 11 ppkt 5) otrzymuje brzmienie

„5) Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania ofert nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 12:00.”

3. Dokonane zmiany treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma.

4. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

5. W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

**Przewodniczący Komisji**