



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;  
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

P. Arentowicz  
22.03.2022

Nowe Miasto Lub., 17.03.2022 r.

81 18.03.2022

HK.4027.1.3.2022

### OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA dla gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok



W oparciu o art.4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) , § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia z w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy wynosi ok. 8,3 tys.*

*Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: 1122,8.*

*Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren gminy jest Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie sp. z o.o. ul. Parkowa 2.*

Mieszkańcy gminy Nowe Miasto Lubawskie są zaopatrywani w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z 5 Wodociągów Publicznych: Mszanowo, Nawra, Skarlin, Tylice, Gwiździny.

- Ujęcie wody w Mszanowie zaopatruje w wodę mieszkańców Mszanowa, Bratiana 90%, Kaczka, Łąk Bratiańskich, Pustek, Chrośla 90%, Nowego Dworu Bratiańskiego 50 % - 2647 osób; produkcja wody w m<sup>3</sup>/d: 284,4
- Ujęcie wody w Tylicach zaopatruje w wodę mieszkańców Tylic, Pacółtowa w 20% - 753 osób; produkcja wody w m<sup>3</sup>/d: 148,9
- Ujęcie Wody w Gwiździnach zaopatruje w wodę mieszkańców Gwiździn, Pacółtowa w 80% - 1335 osób; produkcja wody w m<sup>3</sup>/d: 124,5
- Ujęcie wody w Nawrze zaopatruje w wodę mieszkańców Nawry, Bratiana 10 % - 579 osób; produkcja wody w m<sup>3</sup>/d: 101,1
- Ujęcie wody w Skarlinie zaopatruje w wodę mieszkańców Skarlina, Lekart, Jamielnika, Bagna, Radomna, Gryźlin, Nowego Dworu Bratiańskiego 50%, Chrośla 10% - 2984 osób; produkcja wody w m<sup>3</sup>/d: 463,8

Woda w wodociągach jest pobierana ze studni głębinowych: Mszanowo studnia nr 2 wiercona o głębokości 26,5 m (studnia nr 1 o głębokości 25,5 m – nieaktywna), Nawra studnia wiercona nr 1 o głębokości 106,0 m, Skarlin studnia wiercona nr1 o głębokości 53,0 m, Tylice studnia wiercona nr 1 o głębokości 142,0 m, Gwiździny studnie wiercone nr 1 o głębokości 53,5 m i nr 2 o głębokości 52,0 m, (studnia nr 3 o głębokości 51,0 – nieczynna).

Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie (Nawra, Tylice, Skarlin). Nie stosuje się uzdatniania wody w wodociągach (Mszanowo, Gwiździny).

W wodociągach niestosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.

Zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody znajdujące się na ujęciach są to: Mszanowo – 2 zbiorniki o pojemności po 150 m<sup>3</sup>, Nawra – 1 zbiornik o pojemności 100 m<sup>3</sup>, Tylice – 1 zbiornik o pojemności 100 m<sup>3</sup>, Skarlin – 2 zbiorniki wody o pojemności 145 m<sup>3</sup>.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2021 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2021 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi z wodociągów na terenie gminy, celem wykonania analiz:

- fizykochemicznych, organoleptycznych (25 próbek)
- mikrobiologicznych (25 próbek)

W 2021 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wody przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

- fizykochemicznych, organoleptycznych (30 próbek)
- mikrobiologicznych (27 próbek)

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych, organoleptycznych zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Badania przeprowadziły laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria zewnętrzne o zatwierdzonym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody przez Inspekcję Sanitarną:

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu
- Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie

Na podstawie badań próbki wody pobrane w trakcie 2021 r. z wodociągu publicznego Skarlin odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym, fizycznym, chemicznym, organoleptycznym określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

Czasowo nie odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) próbki wody pobrane w 4 wodociągach publicznych.

- Wodociąg Publiczny Gwiździny

- bakterie grupy coli w ilości 3 jkt/100 ml w sieci wodociągowej - czas trwania przekroczenia 3 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 21.09.2021 do 24.09.2021 r. Wydano komunikat dla odbiorców wody o warunkowej przydatności wody do spożycia.

- Wodociąg Publiczny Tylice

- ponadnormatywna mętność tj. 5,65 NTU i 6,28 NTU w 2 próbkach wody - czas trwania przekroczenia 14 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 11.05.2021 r. do 25.05.2021 r.

- ponadnormatywna zawartość manganu tj. 62 µg/l - czas trwania przekroczenia 29 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

- Wodociąg Publiczny Nawra

- ponadnormatywna zawartość manganu tj. 163 µg/l - czas trwania przekroczenia 29 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

- Wodociąg Publiczny Mszanowo

- ponadnormatywna zawartość manganu tj. 61 µg/l - czas trwania przekroczenia 29 dni w okresie od dnia pobrania próbki tj. 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

Wprowadzono działania naprawcze w postaci płukania sieci wodociągowej, zwiększenia napowietrzania i częstotliwości płukania filtrów.

**Woda we wszystkich 5 wodociągach publicznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31.12.2021 r. jest przydatna do spożycia.**

W 2021 r. od mieszkańców z nadzorowanego terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie nie wpłynęły żadne potwierdzone zgłoszenia związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) , konsumenci uzyskują informacje o jakości wody :

- z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza , wójta w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat w przypadku udzielenia zgody na odstępstwo od wymagań ( § 28.1), stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia, stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia.
- zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w przypadku, gdy woda odpowiada wymaganiom.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody do spożycia dla terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2021 r.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Gielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub z/s w Mszanowie,
  2. Pan Dawid Kolakowski Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
- 3.a/a



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;  
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie 17.03.2022 r.

HK. 4027.1.21.2022

### Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Skarlin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Między Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2021 r. dla Wodociągu Publicznego Skarlin.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Między Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :  
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Między Lubawskim  
26.01.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
11.05.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
21.09.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mszanowie  
29.03.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
26.07.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
26.11.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

W związku ze sprawowanym nadzorem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Między Lubawskim stwierdził, że badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez uprawnione laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Na podstawie badań jakości wody, woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Między Lubawskim w ciągu 2021 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Skarlin.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Między Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;  
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie 17.03.2022 r.

HK. 4027.1.17.2022

### Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Mszanowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Między Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2021 r. dla Wodociągu Publicznego Mszanowo.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Między Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :  
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Między Lubawskim  
26.01.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
11.05.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
21.09.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie  
29.03.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
26.07.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
20.10.2021 r. – 1 próbka wody do badań fizykochemicznych,  
26.11.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

W związku ze sprawowanym nadzorem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Między Lubawskim stwierdził, że badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez uprawnione laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Na podstawie badań jakości wody, woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z wyłączeniem okresu od 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu tj. 61 µg/l.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Między Lubawskim w ciągu 2021 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Mszanowo.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Między Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;  
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie 17.03.2022 r.

HK. 4027.1.18.2022

### Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Tylice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2021 r. dla Wodociągu Publicznego Tylice.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :  
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim

26.01.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
11.05.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
21.09.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie  
29.03.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
25.05.2021 r. – 2 próbki wody do badań fizykochemicznych,  
26.07.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
20.10.2021 r. – 1 próbka wody do badań fizykochemicznych,  
26.11.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

W związku ze sprawowanym nadzorem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdził, że badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez uprawnione laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Na podstawie badań jakości wody, woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z wyłączeniem okresu od 11.05.2021 r. do 25.05.2021 r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną mętność tj. 5,65 NTU i 6,28 NTU w 2 próbkach wody oraz z wyłączeniem okresu od 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu tj. 62 µg/l.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 2021 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Tylice.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kolakowski Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;  
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie 17.03.2022 r.

HK. 4027.1.19.2022

### Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Gwiździny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2021 r. dla Wodociągu Publicznego Gwiździny.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :  
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim

26.01.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
11.05.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
21.09.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie  
29.03.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
26.07.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
23.09.2021 r. – 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych,  
26.11.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

W związku ze sprawowanym nadzorem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdził, że badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez uprawnione laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Na podstawie badań jakości wody, woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z wyłączeniem okresu od 21.09.2021 do 24.09.2021 r., gdzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jkt/100 ml w sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 2021 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Gwiździny.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Anna Gielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;  
e-mail: pssc.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie 17.03.2022 r.

HK. 4027.1.20.2022

### Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Nawra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2021 r. dla Wodociągu Publicznego Nawra.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mięście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :  
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mięście Lubawskim  
26.01.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
11.05.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
21.09.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie  
29.03.2021 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
26.07.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
20.10.2021 r. – 1 próbka wody do badań fizykochemicznych,  
26.11.2021 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

W związku ze sprawowanym nadzorem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim stwierdził, że badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez uprawnione laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Na podstawie badań jakości wody, woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z wyłączeniem okresu od 21.09.2021 r. do 20.10.2021 r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu tj. 163 µg/l.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim w ciągu 2021 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Nawra.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mięście Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kolakowski Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a