



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 06.03.2024 r.

HK.0444.2.11.2024

Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Mszanowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową - roczną ocenę jakości wody za 2023 rok dla Wodociągu Publicznego Mszanowo.

Okresowa ocena jakości wody została wydana zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z wykonanych badań w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. próbek wody pobranych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru.

W związku z powyższym,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Publicznego Mszanowo.**

U Z A S A D N I E N I E

Sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem z punktów poboru wody z Wodociągu Publicznego Mszanowo pozwalają ocenić, że jakość wody w zbadanym zakresie na koniec 2023 roku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pięlak
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski, Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 06.03.2024 r.

HK.0444.2.12.2024

Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Tylice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową - roczną ocenę jakości wody za 2023 rok dla Wodociągu Publicznego Tylice.

Okresowa ocena jakości wody została wydana zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z wykonanych badań w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. próbek wody pobranych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru.

W związku z powyższym,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Publicznego Tylice.**

UZASADNIENIE

Sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem z punktów poboru wody z Wodociągu Publicznego Tylice pozwalają ocenić, że jakość wody w zbadanym zakresie na koniec 2023 roku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pięlak
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszcwski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski, Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 06.03.2024 r.

HK.0444.2.13.2024

Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Gwiździny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miście Lubawskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową - roczną ocenę jakości wody za 2023 rok dla Wodociągu Publicznego Gwiździny

Okresowa ocena jakości wody została wydana zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) na podstawie sprawozdań z wykonanych badań w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. próbek wody pobranych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Miście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru.

W związku z powyższym,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miście Lubawskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Publicznego Gwiździny.**

UZASADNIENIE

Sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem z punktów poboru wody z Wodociągu Publicznego Gwiździny pozwalają ocenić, że jakość wody w zbadanym zakresie na koniec 2023 roku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Miście Lubawskim
Ewa Pielał
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski, Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 06.03.2024 r.

HK.0444.2.14.2024

Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Nawra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową - roczną ocenę jakości wody za 2023 rok dla Wodociągu Publicznego Nawra.

Okresowa ocena jakości wody została wydana zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z wykonanych badań w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. próbek wody pobranych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mięście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru.

W związku z powyższym,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Publicznego Nawra.**

U Z A S A D N I E N I E

Sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem z punktów poboru wody z Wodociągu Publicznego Nawra pozwalają ocenić, że jakość wody w zbadanym zakresie na koniec 2023 roku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mięście Lubawskim
Ewa Pielak
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszcwski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski, Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 06.03.2024 r.

HK.0444.2.15.2024

Roczna Ocena Jakości Wody dla Wodociągu Publicznego Skarlin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową - roczną ocenę jakości wody za 2023 rok dla Wodociągu Publicznego Skarlin.

Okresowa ocena jakości wody została wydana zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z wykonanych badań w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. próbek wody pobranych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie, analizy działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru.

W związku z powyższym,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Publicznego Skarlin.**

U Z A S A D N I E N I E

Sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem z punktów poboru wody z Wodociągu Publicznego Skarlin pozwalają ocenić, że jakość wody w zbadanym zakresie na koniec 2023 roku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pietał
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski, Prezes ZUK Sp. z o.o. w Mszanowie
3. a/a