

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Grunwaldzka 3  
13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
tel. 56 474 26 92, fax 56 491 14 08  
NIP 877-13-48-975

Urząd Gminy  
Nowe Miasto Lubawskie



0185273

Data wpływu: 2019-01-22

Numer: PP. 734. 2019

Przyjacił: Agnieszka Pokojcka  
Referat drogownictwa  
Załączników: 0

22.01.19  
Kucownik RI  
LP

Nowe Miasto Lubawskie 10.01.2019 r.

HK. 4027.1.11.2019

## Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla wodociągu publicznego Bagno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294 przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2018 r. dla wodociągu publicznego Bagno.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim , sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 rozporządzenia MZ z dnia 7.12.2017 r.

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim

13.03.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

28.08.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

05.11.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie

23.01.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

25.05.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

18.12.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

Na podstawie badań jakości wody , woda odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 2018 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Bagno.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Agnieszka Pokojcka  
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp.z o.o. w Mszanowie
3. a/a



0185274

Data wpływu: 2019-01-22

Numer: PP. 735.2019

Przyjęła: Agnieszka Pokojska  
Referat drogownictwa  
Załączników: 0

22.01.19  
Kierownik RI  
LP

Nowe Miasto Lubawskie 09.01.2019 r.

HK. 4027.1.12.2019

## Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla wodociągu publicznego Mszanowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294 przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2018 r. dla wodociągu publicznego Mszanowo.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim , sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 rozporządzenia MZ z dnia 7.12.2017 r.

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim

13.03.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

28.08.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

05.11.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie


23.01.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

25.05.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

18.12.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

Na podstawie badań jakości wody , woda odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 2018 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Mszanowo.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
  
Ewa Plelak  
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp.z o.o. w Mszanowie
3. a/a



0185275

Data wpływu: 2019-01-22

Numer: PP. 736.2019

Przyjął: Agnieszka Pokojska  
Referat drogownictwa  
Załączników: 0

22.01.19  
Kuczyński R1  
GP

Nowe Miasto Lubawskie 09.01.2019 r.

HK. 4027.1.13.2019

## Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla wodociągu publicznego Skarlin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2018 r. dla wodociągu publicznego Skarlin.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 rozporządzenia MZ z dnia 7.12.2017 r.

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim  
13.03.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
28.08.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
05.11.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie

23.01.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
20.03.2018 r. – 1 próbka kontrolna mikrobiologiczna,  
25.05.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
18.12.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

Na podstawie badań jakości wody, woda odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 2018 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Skarlin.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*EP*  
Ewa Pokojska  
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp.z o.o. w Mszanowie
3. a/a



0185276

Data wpływu: 2019-01-22

Numer: PP-737.2019

Przyjęła: Agnieszka Pokojska  
Referat drogownictwa  
Załączników: 0

22.01.19  
Kielonnik R)  
lp

Nowe Miasto Lubawskie 09.01.2019 r.

HK. 4027.1.15.2019

## Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla wodociągu publicznego Tylice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2018 r. dla wodociągu publicznego Tylice.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 rozporządzenia MZ z dnia 7.12.2017 r. Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim  
20.03.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
18.06.2018 r. – 2 próbki kontrolne mikrobiologiczne,  
31.08.2018 r. - 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A  
05.11.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
13.11.2018 r. – 3 próbki kontrolne mikrobiologiczne, na Pb

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie  
23.01.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
25.05.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
18.12.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

Na podstawie badań jakości wody, woda odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 2018 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Tylice.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
  
Iwona Piolak  
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp.z o.o. w Mszanowie
3. a/a



0185277

Data wpływu: 2019-01-22

Numer: PP. 738. 2019

Przyjęła: Agnieszka Pokojska  
Referat: drogownictwo  
Załączników: 0

22.01.19  
Kuciornik (R)  
LP

Nowe Miasto Lubawskie 09.01.2019 r.

HK. 4027.1.16.2019

## Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla wodociągu publicznego Nawra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2018 r. dla wodociągu publicznego Nawra.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim , sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 rozporządzenia MZ z dnia 7.12.2017 r.

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :  
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim  
13.03.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
28.08.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
05.11.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie  
23.01.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,  
25.05.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,  
18.12.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

Na podstawie badań jakości wody , woda odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oprócz warunkowej przydatności wody do spożycia w okresie 16.03.2018 r. - 23.03.2018 r. , gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C po 72 h.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim na koniec 2018 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Nawra.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
  
Ewa Piolak  
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp.z o.o. w Mszanowie
3. a/a



0185272

Data wpływu: 2019-01-22

Numer: PP. 733. 2019

Przyj.: Agnieszka Pokojska  
Referat drogowictwa  
Załączników: 0

22.01.19  
Kwiecinski RJ  
GP

Nowe Miasto Lubawskie 09.01.2019 r.

HK. 4027.1.13.2019

## Okresowa Roczna Ocena Jakości Wody dla wodociągu publicznego Gwiździny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia okresową - roczną ocenę jakości wody za 2018 r. dla wodociągu publicznego Gwiździny.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z wykonanych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim, sprawozdań przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie, analizy działań naprawczych, prowadzonego nadzoru zgodnie z § 20 rozporządzenia MZ z dnia 7.12.2017 r.

Badania w ramach monitoringu jakości wody przeprowadzone przez :

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim

- 20.03.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,
- 25.06.2018 r. – 2 próbki kontrolne mikrobiologiczne i fizykochemiczne,
- 07.08.2018 r. – 3 próbki kontrolne mikrobiologiczne i fizykochemiczne,
- 28.08.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,
- 03.09.2018 r. – 3 próbki kontrolne fizykochemiczne,
- 05.11.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o.w Mszanowie

- 23.01.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,
- 25.05.2018 r. – 1 próbka w monitoringu parametrów grupy B,
- 05.07.2018 r. – 1 próbka kontrolna mikrobiologiczna, fizykochemiczna,
- 13.08.2018 r. – 3 próbki kontrolne fizykochemiczne
- 28.08.2018 r. - 2 próbki kontrolne fizykochemiczne,
- 18.12.2018 r. – 2 próbki w monitoringu parametrów grupy A,

Na podstawie badań jakości wody, woda odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oprócz warunkowej przydatności wody do spożycia w okresie 17.08.2018 r. - 10.09.2018 r., ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu, żelaza, jonu amonowego, mętności, barwy.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim na koniec 2018 roku stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Gwiździny.**

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Waruszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2. Pan Dawid Kołakowski Prezes ZUK Sp.z o.o. w Mszanowie
3. a/a