

Mszanowo, 24.01.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.1.2023

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki

I. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

II. **Zapytanie dotyczy:** Część 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skarlin (za szkołą) w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki”.

**Treść zapytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podbudowy, tj. warstwy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na warstwę odsączającą z piasku bez cementu.

Zauważyć należy, iż po wykonaniu warstwy odsączającej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, każdorazowy wjazd sprzętem budowlanym w celu realizacji podbudowy właściwej, spowoduje uszkodzenia wcześniej wykonanej warstwy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ofertę należy sporządzić przyjmując do wykonania zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót warstwę z mieszanki związanej cementem C1,5/2, a nie warstwę odsączającą z piasku bez cementu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy będą odbywały się na zasadach określonych w § 1 ust. 7 - 10 projektu umowy. Natomiast sposób rozliczenia ewentualnie zmienionych robót określony został w § 5 ust. 6 - 8 projektu umowy.

III. Wprowadzona zmiana treści SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Marcin Buliński**