



Nowe Miasto Lubawskie 09.06.2008r.

HK. 0946/41/2/08

Ocena Jakości Wody z wodociągu publicznego Bagno

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417), po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej z wodociągu publicznego w miejscowości Bagno opisanej w protokole nr 0946-41/1/08 z dnia 27.05.2008 r.

kod próbki – 319, sprawozdanie laboratoryjne nr4923/319/NML/MP/2008 z dnia 30.05.2008 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PPIS w Iławie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w sprawozdaniach odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w załącznikach nr 1 – lp. 1A,2A, nr 2 – lp. 3, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 nr 3 – lp.1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 6B, 8B, 9B, 10B, 11B, 13 B, 14B, 15B, nr 4 – 14 , natomiast nie odpowiada wymaganiam określonym w załączniku nr 3 – lp. 5 B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417).

Stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w próbce wody pobranej ze stacji uzdatniania wody na poziomie 0,156 mg/l Mn

norma określa do 0,05 mg/l Mn

W załączeniu :

- sprawozdanie lab.
nr 4923/319/MP/NML/2008

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
2. Gospodarstwo Pomocnicze
Przy Urzędzie Gminy
Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Mieście Lubawskim
mgr inż. Ewa Pielak